

廃棄物焼却施設維持管理記録
(旭川市近文清掃工場)

令和4年 7月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	3,665.00 t
事業系一般廃棄物	2,769.28 t

*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物
*事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉	令和4年7月7日	1号炉排ガス処理設備清掃
2号炉		

*ボイラ水管部に付着したばいじんはストブローにより1日に1回以上処理している。

*バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。

3. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量		t	199.36	4,277.23	4,476.59				
ガス温度	炉出口	℃	863	1,010					
	集じん器入口	℃	172	173					
一酸化炭素		ppm	2.0	2.0					
排ガス測定値 (注1)	塩化水素	ppm	15	14			令和4年6月24日 令和4年6月24日	令和4年7月21日 令和4年7月21日	1号炉 2号炉
	窒素酸化物	ppm	85	74			同上	同上	同上
	硫黄酸化物	ppm	5	6			〃	〃	〃
	ばいじん	mg/m3N	3未満	3未満			〃	〃	〃
	水銀	μg/m3N							
	タールイオキシソ類	ng-TEQ/m3N							
熱しゃく減量(注2)		%				- 0.81	- 令和4年7月1日	- 令和4年7月11日	1号炉整備のため停止, 未実施 2号炉

* (注1) 煙突ガス採取口より採取し, 分析した値

* (注2) 灰押出装置入口より採取し, 分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

--