

廃棄物焼却施設維持管理記録
 （旭川市近文清掃工場）

令和5年 9月

1. 搬入量

家 庭 系 一 般 廃 棄 物	3,791.50 t
事 業 系 一 般 廃 棄 物	2,567.16 t

* 家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物
 * 事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉 別	除 去 日	備 考
1号炉	令和5年9月12日	1号炉排ガス処理設備清掃
2号炉	令和5年9月19日	2号炉排ガス処理設備清掃

3. 運転データ

項 目		単 位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備 考
焼 却 処 理 量		t	2,746.00	1,760.78	4,506.78				
ガ ス 温 度	炉 出 口	℃	1,014	992					
	集 じん 器 入 口	℃	180	173					
一 酸 化 炭 素		ppm	1.0	2.0					
排 ガ ス 測 定 値 (注1)	塩 化 水 素	ppm	2.3	11			令和5年8月23日 令和5年8月22日	令和5年9月19日 令和5年9月19日	1号炉 2号炉
	窒 素 酸 化 物	ppm	74	60			同上	同上	同上
	硫 黄 酸 化 物	ppm	1	6			〃	〃	〃
	ば い じ ん	mg/m3N	3未満	3未満			〃	〃	〃
	水 銀	μ g/m3N	0.06	0.0038			〃	〃	〃
	タ ` イ オ キ シ ン 類	ng-TEQ/m3N							
熱しゃく減量(注2)		%	0.89				令和5年9月5日	令和5年9月14日	1号炉
				0.92			令和5年9月5日	令和5年9月14日	2号炉

*（注1）煙突ガス採取口より採取し、分析した値
 *（注2）灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録