

廃棄物焼却施設維持管理記録
(旭川市近文清掃工場)

令和6年2月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	2,657.40 t
事業系一般廃棄物	2,541.74 t

* 家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物
* 事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

3. 運転データ

項 目		単 位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備 考
焼 却 処 理 量		t	3,824.44	0.00	3,824.44				2号炉立上中
ガ ス 温 度	炉 出 口	℃	1,039	-					2号炉立上中につき、測定不可
	集 じ ん 器 入 口	℃	186	-					同上
一 酸 化 炭 素		ppm	4.0	-					〃
排 ガ ス 測 定 値 (注1)	塩 化 水 素	ppm	1.2	6			令和5年1月11日 令和5年1月12日	令和5年2月13日 令和5年2月13日	1号炉 2号炉
	窒 素 酸 化 物	ppm	71	83			同上	同上	同上
	硫 黄 酸 化 物	ppm	1	2			〃	〃	〃
	ば い じ ん	mg/m3N	3未満	3未満			〃	〃	〃
	水 銀	μ g/m3N	0.2	0.11			〃	〃	〃
	タ ー イ オ キ シ ン 類	ng-TEQ/m3N							
熱しやく減量(注2)		%	0.38				令和6年2月1日	令和6年2月13日	1号炉

* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値
* (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉 別	除 去 日	備 考
1号炉		
2号炉	令和6年2月13日	冷却塔内部清掃

* ボイラ水管部に付着したばいじんはスートブローにより1日に1回以上処理している。
* バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。